

安全旁站监理记录表

工程名称：天津项目耀皮玻璃有限公司光伏发电项目

编号：LJPZ-006

现场工作内容		成品仓库屋面组件吊装			
作业地点		厂区内			
作业项目 主要危险分析		1、机械伤害 2、高处坠落 3、物体打击			
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、施工机具及人员具有相应的资格。 2、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。			
	平面布置	1、货车周围及吊车周围用提示遮栏进行隔离。 2、吊装区域与其它区域之间用提示遮栏进行隔离，划分吊装区域与非吊装区。 3、通信工具性能良好 4、施工区域现场布置满足施工安全要求。			
	安全措施	1、检查吊装时所用的吊带或钢丝绳，在吊点处要有防护措施，防止因吊装物的对接处将吊绳卡断。 2、吊装过程中待吊装物就位稳定后，作业人员方可开始进入作业点。			
现场主要问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患：	无		监理指令：	
	整改结果：	无		复查意见：	
			有措施		
旁站时间	开始	2023年04月08日08时45分	对应作业	开始前人、机、料、法、环良好。	
	结束	2023年04月08日17时45分		作业完成后“工完、料净、场地清”。	

旁站监理人员（签名）： 李小忘

作业负责人（签名）：


