

安全旁站监理记录表

工程名称：上海中华商务联合印刷有限公司 0.38 万千瓦综合智慧零碳电厂项目

编号：ZHSW-AQPZ-001

现场工作内容		屋面支架、桥架等材料吊装			
作业地点		中华商务屋面			
作业项目 主要危险分析		1、机械伤害 2、高处坠落 3、物体打击			
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、施工方案已审批，方案满足施工要求。 2、施工人员具有相应的资格，吊车已签订了租赁及安全协议，进场前已进行安全签证。 3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。 4、施工前已进行了全员安全交底。			
	平面布置	1、工作区_____周围及吊车周围用警示带遮栏进行隔离，并在两侧布置“前方施工，注意安全”标志。 2、吊装区域与其他区域之间用警示带进行隔离，划分吊装区域与非吊装区。 3、吊车就位于_____中华商务彩钢瓦屋面_____中间，支撑平稳。 4、施工区域现场布置满足施工安全要求。			
	安全措施	1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足施工要求。 2、货物吊装时所用的吊带、吊钩在吊点处都有安全防护措施。 3、吊装过程中严格遵守登高作业人员要求外，还要时刻防止物件吊移时将其撞倒。 4、作业屋面临边 1.5 米不许站人并拉好警示带。			
现场主要问题		现场出现的各类违反安全文明现象及隐患：		监 理 有 关 措 施	监理指令：
		现场各安全事项正常。			复查意见：
旁站时间	开始	2023 年 05 月 18 日 8 时 10 分		对 应 作 业	开始前人、机、料、法、环良好。
	结束	2023 年 05 月 18 日 11 时 40 分			作业完成后“工完、料净、场地清”。

旁站监理人员（签名）：高论斌

作业负责人（签名）：姚颖