

安全旁站监理记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-JLTZ-PL

旁站关键部位、关键工 序	交流电缆二次倒运、 吊装	承包单位	上海电力安装第一工程有限 公司
旁站开始时间	2024 年 04 月 21 日 8 时 05 分	旁站结束时间	2024 年 04 月 21 日 17 时 30 分
天气情况	晴	气温	16℃-27℃

旁站的关键安全部位、危险分析及现场措施：

- 1、 作业项目危险分析：吊车倾覆，吊索断裂，吊车回转半径伤人；
- 2、 组织管理：吊装安全交底完成；安全员、施工班长到场；司索工持证上岗场；
- 3、 作业平面布置：吊车站位符合安全要求，支撑用枕木垫实，吊装区设置安全警示标志；
- 4、 安全措施：施工人员安全帽正确佩戴，劳保用品正确配置，安全措施执行良好；
- 5、 监理相关措施：安全防护措施不到位不得吊装，无关人员不得进入施工区域，专职安全员现场指挥。
- 6、 现场问题：整个吊装过程无安全不良。

发现的问题及处理情况： 无

项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司

旁站监理人员（签字）：王玲

日 期：2024.4.21