

安全旁站监理记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-JLTZ-PL

旁站关键部位、关键工序	交流电缆二次倒运、吊装	承包单位	上海电力安装第一工程有限公司
旁站开始时间	2024 年 05 月 19 日 8 时	旁站结束时间	2024 年 05 月 19 日 17 时 30 分
天气情况	晴转多云	气温	23℃-33℃
旁站的关键安全部位、危险分析及现场措施： 1、 作业项目危险分析：吊车倾覆，吊索断裂，吊车回转半径伤人； 2、 组织管理：吊装安全交底完成；安全员、施工班长到场；司索工持证上岗场； 3、 作业平面布置：吊车站位符合安全要求，支撑用枕木垫实，吊装区设置安全警示标志； 4、 安全措施：施工人员安全帽正确佩戴，劳保用品正确配置，安全措施执行良好； 5、 监理相关措施：安全防护措施不到位不得吊装，无关人员不得进入施工区域，专职安全员现场指挥。 6、 现场问题：整个吊装过程无安全不良。			
发现的问题及处理情况： 无 项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员（签字）：王 强 强 日 期：2024.5.19.			