

安全旁站监理记录表

工程名称:平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号:ZHJL-JLTZ-PL

旁站关键部位、关键工序	料场组件二次倒运	承包单位	上海电力安装第一工程有限公司
旁站开始时间	2024 年 05 月 18 日 08 时 00 分	旁站结束时间	2024 年 05 月 18 日 17 时 30 分
天气情况	晴	气温	24℃-34℃
旁站的关键安全部位、危险分析及现场措施: 1、 作业项目危险分析:吊车倾覆,吊索断裂,吊车回转半径伤人; 2、 组织管理:吊装前安全交底完成,安全员、施工班长到场;司索工持证上岗场; 3、 作业平面布置:吊车站位符合安全要求,支撑用枕木垫实,吊装区设置安全警示标志、警示带; 4、 安全措施:施工人员正确佩戴安全帽,劳保用品正确配置,安全措施执行良好; 5、 监理相关措施:现场检查吊钩、吊索是否安全可靠,安全防护措施不到位不得吊装,无关人员不得进入施工区域,由专职安全员现场指挥。 6、 现场问题:整个吊装过程无安全隐患。			
发现的问题及处理情况: 无 项目监理机构:常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员(签字): 王强 日 期: 2024.5.18			