

安全旁站监理记录表 (西岗)

工程名称: 平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号:

旁站关键部位、关键工序	6#地块逆变器侧低压电缆头制作	承包单位	上海电力安装第一工程有限公司
旁站开始时间	2024年6月23日 14 时 30 分	旁站结束时间	2024年6月23日 16 时 00 分
天气情况	晴	气温	21℃~30℃

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

本工程采用乐清市鹏睿电气厂证书齐全、质量合格的专用热缩终端附件, 规格型号为 SY-1/3.3(150-240mm²), 对 ZRC-YJLY23-1.8/3KV(3*240mm²) 交流电缆终端安装, 施工前准备工作充分, 工具、仪表及材料齐全, 施工时工序正确, 操作规范, 电缆芯线相色分清, 排列整齐, 绝缘性能良好, 线头压接牢固, 安装工艺合格。



监理人员一直在现场旁站至施工结束, 电缆头制作时工序正确, 电缆芯线相色分清, 排列整齐, 线头压接牢固, 安装工艺合格。

发现的问题及处理情况:

监理人员发现铜鼻子压接后未打磨, 已要求施工单位整改。

旁站监理人员(签字): 王孝金

日期: 2024.6.23