

安全旁站监理记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：

旁站关键部位、关键工序	料场组件二次倒运	承包单位	上海电力安装第一工程有限公司
旁站开始时间	2024 年 04 月 23 日 08 时 00 分	旁站结束时间	2024 年 04 月 23 日 17 时 30 分
天气情况	晴天	气温	16-27℃

旁站的关键安全部位、危险分析及现场措施：

1、 作业项目危险分析：吊车倾覆，吊索断裂，吊车回转半径伤人；

2、 组织管理：吊装前安全交底完成，安全员、施工班长到场；司索工持证上岗场；

3、 作业平面布置：吊车站位符合安全要求，支撑用枕木垫实，吊装区设置安全警示标志、警示带；

4、 安全措施：施工人员正确佩戴安全帽，劳保用品正确配置，安全措施执行良好；

5、 监理相关措施：现场检查吊钩、吊索是否安全可靠，安全防护措施不到位不得吊装，无关人员不得进入施工区域，由专职安全员现场指挥。

6、 现场问题：整个吊装过程无安全隐患。

发现的问题及处理情况：无

旁站监理人员（签字）：刘德文

日期：2024.04.23