

安全旁站监理记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：

旁站关键部位、关键工序	30#、31#箱变高压电缆头制作	承包单位	上海电力安装第一工程有限公司
旁站开始时间	2024年12月05日 8时00分	旁站结束时间	2024年12月05日 17时30分
天气情况	晴	气温	0℃~7℃

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

本工程 30#箱变、31#箱变 ZC-YJLY23-26/35kV-3*70mm² 高压电缆已制作终端接头，35KV 冷缩式户内终端由长缆科技集团股份有限公司提供，型号为 WLS-35kV。施工前准备工作充分，施工人员、工具、仪表及材料齐全，施工人员按照 35KV 电缆冷缩终端安装工艺指导书进行施工，施工工序正确，操作较规范。



监理人员一直在现场旁站至施工结束，电缆头制作时工序正确，操作符合 35KV 电缆冷缩终端安装工艺指导书，电缆芯线相色分清，排列整齐，线头压接牢固，安装工艺合格。

发现的问题及处理情况：

施工人员未佩戴安全帽，已要求施工单位整改。

旁站监理人员（签字）：

日期：2024.12.05.