

## 安全旁站监理记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：

|             |                         |        |                          |
|-------------|-------------------------|--------|--------------------------|
| 旁站关键部位、关键工序 | 30#地块低压电缆头制作            | 承包单位   | 上海电力安装第一工程有限公司           |
| 旁站开始时间      | 2024年11月08日<br>8 时 30 分 | 旁站结束时间 | 2024年11月08日<br>12 时 00 分 |
| 天气情况        | 晴                       | 气温     | 9℃~18℃                   |

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

本工程采用浙江凡客电气有限公司生产的证书齐全、质量合格的专用热缩终端附件，规格型号为SY-1/3.4(300-400mm<sup>2</sup>)，对ZRC-YJLY23-1.8/3KV(3\*240mm<sup>2</sup>)交流电缆终端安装，施工前准备工作充分，工具、仪表及材料齐全，施工时工序正确，操作规范，电缆芯线相色分清，排列整齐，绝缘性能良好，线头压接牢固，安装工艺合格。



监理人员一直在现场旁站至施工结束，电缆头制作时工序正确，电缆芯线相色分清，排列整齐，线头压接牢固，安装工艺合格。

发现的问题及处理情况：

无。

旁站监理人员（签字）：

日

期：

2024.11.08