

安全旁站监理记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：

旁站关键部位、关键工序	32#地块低压电缆头制作	承包单位	上海电力安装第一工程有限公司
旁站开始时间	2024年11月19日 8 时 30 分	旁站结束时间	2024年11月19日 14 时 30 分
天气情况	晴	气温	2℃~7℃

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

本工程采用郑州固电电气设备有限公司生产的证书齐全、质量合格的专用热缩终端附件，规格型号为SY-1/3.4(300-400mm²)，对ZRC-YJLY23-1.8/3KV(3*240mm²)交流电缆终端安装，施工前准备工作充分，工具、仪表及材料齐全，施工时工序正确，操作规范，电缆芯线相色分清，排列整齐，绝缘性能良好，线头压接牢固，安装工艺合格。



监理人员一直在现场旁站至施工结束，电缆头制作时工序正确，电缆芯线相色分清，排列整齐，线头压接牢固，安装工艺合格。

发现的问题及处理情况：

施工人员未佩戴安全帽，已要求施工单位整改。

旁站监理人员（签字）：

王孝全

日期：2024.11.19