

安全旁站监理记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：009

旁站关键部位、关键工序	主变抽真空注绝缘油	承包单位	上海电力安装第一工程有限公司
旁站开始时间	2023年10月27日 8 时00 分	旁站结束时间	2023年10月27日 18 时00 分
天气情况	晴	气温	多云12℃~23℃

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

主变抽真空注油前设备人员已准备好，设备合格证明文件齐全。施工人员按照规范及作业指导书进行操作。主变绝缘油已见证进行送检。



监理情况：

监理人员一直在现场旁站直到主变抽真空注油结束，要求施工单位操作过程满足规范及作业指导书要求，抽真空注油过程中未发现异常情况。

发现的问题及处理情况：

发现四周未设置安全警示线，已现场要求施工人员进行整改到位。

旁站监理人员（签字）：王孝金

日期：2023.10.27