

安全旁站监理记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：

旁站关键部位、关键工序	AB1-升压站高压电缆终端耐压试验	承包单位	上海电力安装第一工程有限公司
旁站开始时间	2024年4月11日 13 时 30 分	旁站结束时间	2024年4月11日 17 时 30 分
天气情况	晴	气温	12℃~28℃

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

耐压试验前，对现场检测单位、检测人员的相关资质进行核查，对检测设备的使用鉴定证书进行核查；现场高压电缆终端耐压试验分别在每一相上进行，其他两相导体、金属屏蔽或金属套和铠装层一起接地；满足试验安全要求。



监理情况：

监理人员一直在现场旁站直到耐压试验结束，耐压结果满足设计要求，耐压试验过程中未发现异常情况。

发现的问题及处理情况：

监理人员发现四周未设置警戒线，已要求施工单位整改到位。

旁站监理人员（签字）：王孝金

日 期：2024.4.11