

安全旁站监理记录

工程名称： 宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 D 地块 一期 918KWp 分布式光伏发电项目 编号： ZHJBM04-ZXYDDK01-AQPZ-002

日期及气候： 2024 年 9 月 26 日 晴	工程地点： 产业园 D 地块一期
旁站监理的部位或工序： 条形支墩吊装作业	
旁站监理开始时间： 14： 00	旁站监理结束时间： 17:40
施工情况： 施工工人 5 人， 班组长 1 人， 吊车 1 台。现场安全管理人员到位， 机械准备到位， 已进行安全交底； 安全防护用品、 设施的投入使用满足作业要求， 吊装作业前支腿牢固、 平稳、 不倾斜， 吊车使用中回转半径内严禁站人；	
监理情况： 监理项目部对机械设备车辆保险、 车辆年检、 特种作业人员证件进行查验， 证件齐全有效， 施工作业区平面布置符合作业指导书要求； 现场布置合理， 安全警示带已挂， 能满足施工安全要求， 安全措施符合安全文明标准化管理规定要求。	
发现问题及处理方法： 无	
备注： 无安全事故	

总包单位：福建艺景生态建设集团有限公司和宁波越兴建设工程有限公司 联合体	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
安全员： 颜海龙	旁站监理人员： 李宁
2024 年 9 月 26 日	2024 年 9 月 26 日

本表一式 份, 由项目监理单位填写, 建设单位存 份, 项目监理单位存 1 份、承包单位存 份

