

安全旁站记录表

工程名称：杰润新能源友发一分公司分布式光伏项目 编号：ZHJL-PZ-A20-001

现场工作内容	螺旋二厂房吊装、导轨、桥架、电缆吊装			
作业地点				
作业项目 主要危险分析	高空坠落；过往车辆；			
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	6 名施工人员，1 名吊装车司机，1 名叉车司机，1 名信号工。 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底		
	平面布置	地面较平整，无塌方隐患		
	安全措施	警示带拉好，安全帽带好，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，高处作业和起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁吊车超载作业。		
现场主要问题	无	整改结果：	监理 有关 措施	无
			复验意见：	
旁站 时间	开始	2025 年 6 月 3 日 7:30	对应 作业	正常
	结束	2025 年 6 月 3 日 11:20		正常

旁站监理人员（签名）：周育 作业负责人（签名）：门十芳

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。