

监理安全巡检记录表

编号: ZJBD-CCZH-AJ-01

检查类型: 定期安全检查

施工单位	中设无锡机械设备工程有限公司	检查日期	2016 年 11 月 16 日
工程名称	浙江奔多实业有限公司 4.8MW 屋顶光伏发电项目		
检查单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
检查部位	开关站施工现场、1#、3#厂房施工用楼梯及屋面情况		

检查记录: 1、开关站在地面基础工程施工时存在部分施工人员不戴安全帽的现象。

2、配电箱门未关, 没有做好防雨措施。

3、屋面施工作业区彩钢瓦屋面有采光带, 在施工时有重大安全隐患。

处理意见: 1、应加强现场管理工作, 施工作业必须佩戴好安全防护用品。

2、应加强安全意识, 固定配电箱门必须在下班光上。

3、屋面组件和夹具安装时必须有专项施工方案、必须设置好安全施工通道, 采光带上禁止踩踏。

记录人:

复查意见:

复查人: 江家良

已整改完毕

复查日期: 2016 年 11 月 16 日