

监理安全巡检记录表

检查类型：定期安全检查

编号：ZJBD-CCZH-AJ-04

施工单位	中设无锡机械设备工程有限公司	检查日期	2016 年 12 月 6 日
工程名称	浙江奔多实业有限公司 4.8MW 屋顶光伏发电项目		
检查单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
检查部位	钢结构车棚基础开挖、施工用电等		

检查记录：1、钢结构车棚基础部分基坑积水严重。
2、配电箱门未关，没有做好防雨措施，且无人未断开
电箱总电源。

处理意见：1、应加强对班组管理，做到无人施工时必须断水断电，
且临时用电电箱必须关闭。

2、要求施工单位对基坑进行抽水降水

记录人：

复查意见：问题已整改完毕

复查人：

江永俊

复查日期：2016 年 12 月 7 日