

监理安全巡检记录表

检查类型：定期安全检查

编号：ZJBD-CCZH-AJ-03

施工单位	中设无锡机械设备工程有限公司	检查日期	2016 年 11 月 30 日
工程名称	浙江奔多实业有限公司 4.8MW 屋顶光伏发电项目		
检查单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
检查部位	开关站脚手架、施工电梯、施工用电等		

检查记录：1、开关站屋顶模板安装时搭建的临时爬梯无扶手
2、施工现场无配戴安全帽。
3、开关站电缆沟内严重积水。

处理意见：1、应加强现场管理工作，对临边进行安全防护；
2、应加强现场管理力度，进入施工现场应配戴安全帽；
3、要求施工单位对电缆沟进行抽水降水

记录人：

复查意见：问题已整改完毕

复查人：汪永发

复查日期：2016 年 12 月 1 日