

监理安全巡检记录表

检查类型：定期安全检查

编号：ZJBD-CCZH-AJ-02

施工单位	中设无锡机械设备工程有限公司	检查日期	2016 年 11 月 23 日
工程名称	浙江奔多实业有限公司 4.8MW 屋顶光伏发电项目		
检查单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
检查部位	脚手架、施工电梯、制作场工棚、施工用电等		

检查记录：1、施工现场无张挂五牌一图，安全标志牌。
2、施工临时用电电路架设不规范。
3、施工电梯未张贴“非施工人员不得入内”的标语。

处理意见：1、应加强现场管理工作，张挂五牌一图，安全标志牌，创建文明施工工地。

2、施工临时用电电线路应按规范架设，采用金属支架瓷瓶架设线路，用绝缘带进行绑扎，拉直，架空。

3、施工专用电梯需张贴非施工人员不得入内”的标语。

记录人：

复查意见：

问题已整改完毕

复查人：

汪家俊

复查日期：2016 年 12 月 24 日