

通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目

安全生产隐患排查治理报表

项目名称	上报时间	隐患部位及简要简述（包括重大隐患形成原因，可能影响范围等）	隐患编号	主要治理方案（包括治理措施、所需资金及治理期间所采取的措施等）	整改部门	整改责任人	整改时间	复查时间	复查结果
桩基施工	0330	水上打桩可能致落水危险； 运桩中可能撞击打完的桩	01	作业者全部穿戴救生衣； 运桩过程谨慎驾驶； 专人负责	江苏国安	王必海	0328	0330	符合要求
支架安装	0330	高空作业	02	作业者全部正确佩戴安全帽、安全带	徐州云天 正和阳光	刘东平 黎建国	0328	0330	符合要求
升压站 模板施工	0330	模板支架需专家论证	03	按专家论证要求施工	阜新二建	齐树泉	0328	0330	符合方案 要求
输出线路 塔基施工	0330	作业点警示； 发电用电安全	04	用三角旗圈出作业范围； 安全用电专人负责	丹东电建	马斌	0325	0327	符合要求

备注：安全生产隐患排查表每月底前进行填报，将每月施工现场所有隐患部位进行如实登记，真实反映施工现场安全情况。

项目负责人签字：孙高祯 填报人：王云 填报时间：2017年03月30日