



## 通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目

### 安全生产隐患排查治理报表

| 项目名称        | 上报时间 | 隐患部位及简要简述（包括重大隐患形成原因，可能影响范围等） | 隐患编号 | 主要治理方案（包括治理措施、所需资金及治理期间所采取的措施等） | 整改部门     | 整改责任人      | 整改时间 | 复查时间 | 复查结果 |
|-------------|------|-------------------------------|------|---------------------------------|----------|------------|------|------|------|
| 桩基施工        | 0430 | 水上打桩可能致落水危险；运桩中可能撞击打完的桩       | 01   | 作业者全部穿戴救生衣；运桩过程谨慎驾驶；专人负责        | 江苏国安     | 王必海        | 0428 | 0430 | 符合要求 |
| 支架组件安装      | 0430 | 高空作业                          | 02   | 作业者全部正确佩戴安全帽、安全带、架体稳定           | 徐州云天正和阳光 | 刘东平<br>黎建国 | 0428 | 0430 | 符合要求 |
| 升压站主体施工     | 0430 | 作业面防护；发电用电安全                  | 03   | 作业面防护架搭设；用电专人负责                 | 阜新二建     | 齐树泉        | 0420 | 0422 | 符合要求 |
| 箱变平台吊装      | 0430 | 吊装作业                          | 04   | 机械的作业半径内严禁站人；专人负责；坚持“十不吊”       | 阜新二建     | 齐树泉        | 0425 | 0427 | 符合要求 |
| 输出线路组塔、架线施工 | 0430 | 作业点警示标识；过路、过河、跨线、钻线等防护架搭设     | 05   | 用三角旗圈出作业范围；防护架搭设专人负责            | 丹东电建     | 马斌         | 0423 | 0425 | 符合要求 |
| 输出线路变电基础施工  | 0430 | 作业区域两侧是高压电区                   | 06   | 做好作业区域的隔离措施                     | 丹东电建     | 孙淼         | 0414 | 0416 | 符合要求 |

备注：安全生产隐患排查表每月底前进行填报，将每月施工现场所有隐患部位进行如实登记，真实反映施工现场安全情况。

项目负责人签字：  填报人：  填报时间：2017年04月30日