

湖北日华工贸有限公司生产车间 2#

PKPM 计算书

(本计算书仅适用于屋面增加一定荷载使用)

江苏省工程勘察设计出图专用章		
南京市凯盛建筑设计研究院有限责任公司		
资质证书	A132014476	
编号		
江苏省住房和城乡建设厅监制(A)		
有效期至二〇一七年九月三十日		

中华人民共和国	南京市凯盛建筑设计研究院有限责任公司
姓名: 唐 烨	2016.12.30
注册号: 3201447-S001	
有效期: 至2019年6月	

湖北日华工贸有限公司生产车间 2#~荷载部分

恒载:

夹心板(自重): 0.2kn/m^2

附加: 0.15kn/m^2

活载:

雪荷载: 0.35kn/m^2

风荷载: 0.4kn/m^2

经计算 2#厂房, 屋面恒载能承受不超过 0.15kn/m^2 的附加荷载, 计算书详见 PKPM 计算资料。此计算书不包括附加荷载 0.15kn/m^2 以外所有情况。

江苏省工程勘察设计出图专用章		
南京市凯盛建筑设计研究院有限责任公司		
资质证书	A132014476	
编号		
江苏省住房和城乡建设厅监制(A)		
有效期至二〇一七年九月三十日		

南京市凯盛建筑设计研究院有限责任公司

2016.12.30

中华人民共和国一级注册结构工程师

姓名: 唐 烨

注册号: 3201447-S001

有效期: 至2019年6月

