

安全隐患排查工作任务清单

项目名称：勃利县分布式光伏扶贫项目

检查人员：时金宝 吴少坤

检查时间：2019.6.10

序号	隐患内容	隐患照片	检查人	整改措施	整改完成情况及时间	
1	光伏区逆变器基础下沉		时金宝	应立即对逆变器基础进行加固	要求6月30日前完成整改	
2	施工现场施工垃圾杂物未清理		时金宝	施工现场杂物及时清理,确保现场文明施工	要求6月15日前完成整改	



3	支架基础破裂		时金宝	对支架基础整改加固	要求6月30日前完成整改	
4	光伏区围栏损坏		时金宝	立即对围栏整理,以免外来人员进入触电	要求6月15日前完成整改	



5	套管没有防护封堵		时金宝	尽快对套管进行防护封堵	要求6月30日前完成整改	
6	现场没有消防防火演练		时金宝	根据现场实际情况,组织火灾、触电等应急救援演练	要求6月30日前完成整改	
7	施工现场缺少安全警示标志牌		时金宝	作业现场安设作业告知牌,内容包含现场责任人、安全员、施工人员、作业内容、风险点、施工方案、技术交底等各类信息	要求6月30日前完成整改	
8	光伏区未做排水沟		时金宝	根据现场情况,雨季防洪等季节性安全防护措施	要求6月30日前完成整改	



项目负责人签字：汪东亮

检查人员签字：时金宝

时间：2019年6月10日



由 扫描全能王 扫描创建