

监理检查记录表

工程名称: 河北邢台志和玻璃 1.58MW 分布式光伏发电项目

编号:

施工单位	先能电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 06 月 13 日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	落实安全生产魅力提升措施, 深入排查治理安全事故隐患, 确保迎峰度夏和防汛期间人身、机械、设备安全, 公司结合实际, 制定本工作方案, 决定在全站范围内开展一次夏季专项安全检查活动, 监理项目部主要检查以下要点: 1. 二次接点、电缆接头有无过热。 2. 现场配备急救箱、防暑降温药品。 3. 电力设备及电缆是否靠近热源, 有无消防灭火措施。 4. 重点检查现场作业人员、吊装设备、人员组织、施工环境等方面的不安全因素。 5. 重点检查作业现场内外围栏设置是否规范作业过程是否失去安全带保护、设施是否存在隐患。		
存在问题	1. 厂二屋面北面及爬梯口临边未设置安全防护围栏。 2. 接地焊接施工作业点未配备消防灭火器。 3. 现场未配备防暑降温药品。 4. 堆料区未拉安全警戒线。		
整改要求	1. 按要求现场配备防暑降温药品; 2. 现场配备消防灭火器具; 2. 屋面临边、爬梯口安全防护做到位。		
检查人	吴振东	施工项目部 签收人/日期	韩传杰 2019.06.13
整改情况	以整改完成, 请复查. 整改负责人: 韩传杰 日期: 2019 年 06 月 15 日		
复查意见	复查, 以按要求整改完成. 复查人: 吴振东 日期: 2019 年 06 月 15 日		